

**Начальнику отдела по ОЧС
Сандыктауского района
Майору гражданской защиты
Жангожину А.Н.**

Отчет

по устранению нарушений по КГУ «Основная средняя школа имени Нургабулы Малгаждарова села Кызыл-Казахстан отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области»
23.01.2025 года.

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения	Отчет о проделанной работе	
1	П.1 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное. Обеспечить наличие ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ. Основание: п. 4 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом1 п.36 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом инистра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения 23.03.2025	Имеется наличие ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ. (приказ имеется)	
2	П.9 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное. На территории школы обеспечить наличие указателей мест нахождения источников противопожарного водоснабжения в	На территории школы установлены указатели (в кол-ве 2 шт.) мест нахождения источников противопожарного водоснабжения	

		соответствии с требованиями документов по стандартизации. Основание: п.1575 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 23.03.2025		
3	П.14 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории,предназначения и вида деятельности	Значительное. Обеспечить доступ пути проезда для пожарной техники к зданий школы. Основание: п.164 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; Срок устранения: 23.03.2025	Обеспечен доступ пути проезда для пожарной техники к зданий школы 	
4.	П.29 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории,предназначения и вида деятельности	Грубое. В здании котельной, автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожаре привести в технически исправное состояние. Основание: п.6 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом	Приезжала обслуживающая организация «ТОО «Белгі», система оповещения работает, в исправном состоянии. 	

		Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 23.03.2025		
5.	П.83 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое. В здании школы не допускать устройство, препятствий, сужающих проектные размеры эвакуационных путей и выходов. Основание: пп. 1 п.36 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 23.03.2025	В здании школы не допущено устройство, препятствий, сужающих проектные размеры эвакуационных путей и выходов 	
6	П.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое. В здании школы, в помещениях гардеробной соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики	В здании школы, в помещениях гардеробной соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены при помощи специальных зажимов 	

		Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Срок устранения: 23.03.2025		
7	П.95 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории,предназначения и вида деятельности	Грубое. Хранение топлива (угля) осуществлять в специально приспособленных для этого помещения, расположенных не ближе 8 метров от сгораемых строений. Основание: п.116 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 23.03.2025	Хранение топлива (угля) осуществляется в специально приспособленном для этого помещения, расположенный не ближе 8 метров от сгораемых строений 	
8	П.121 проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории,предназначения и вида деятельности	Незначительное. Обеспечить наличие технической документаций по автоматической пожарной сигнализации. Основание п.70 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 23.03.2025	Имеется наличие технической документаций по автоматической пожарной сигнализации  	

